PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Urbánkova 3358-3360, k.ú. 728616, p.č. 3358-3360**

PSČ, místo: **143 00, Praha**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **6605.69** m^2

Objemový faktor tvaru A/V: **0.23** m^2/m^3

Celková energeticky vztažná plocha: **10085.92** m^2

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

	Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)	Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)
Měrné hodnoty kWh/(m^2·rok)		
Mimořádně úsporná A	← 143	← 162
Velmi úsporná B	← 215	← 243
Úsporná C	**272** / **260.15**	**281** / **269.19**
	← 287	← 324
Méně úsporná D	← 430	← 486
Nehospodárná E	← 574	← 648
Velmi nehospodárná F	← 717	← 811
Mimořádně nehospodárná G		
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	**2746.6**	**2837.8**

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☑
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Doporučení

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m²·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m²·rok)	
A							
B				0.11	0.11		
C		246	233			23.0	23.0	3.7	3.7
D	0.40						
E	0.53						
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		**2476.0**		**1.1**		**232.0**	**37.6**

Zpracovatel: **Ing. Tomáš Krásný**
Kontakt: **Horoušanská 726, 198 00, Praha**
725 529 680 / robertussem@seznam.cz

Osvědčení č.: **255**
Vyhotoveno dne: **30.12.2014**
Podpis: