

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Dominova 2329 - 2333

PSC, obec: 158 00 Praha

K.ú., parcelní č.: Stodůlky, 2784, 2807, 2808, 2809, 2810


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 4998,8 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 566,4 (93 %)
Elektřina - 39,4 (7 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,70 W/(m ² .K)	
Měrná potřeba tepla na vytápění	71 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	121 kWh/(m ² .rok)	
Vytápění	89 kWh/(m ² .rok)	
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	24 kWh/(m ² .rok)	
Osvětlení	8 kWh/(m ² .rok)	

Energetický specialista: STOPTERM s.r.o., Plamínkové 1564, Praha 4

Osvědčení č.: 1877

Kontakt: safranek@stopterm.cz

Ev. č. průkazu: 581607.0

Vyhotoveno dne: 02.04.2024

Podpis:

150 00 Praha 4, Plamínkové 1564
IČ: 260045531, DIČ: CZ260045531