

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Nevanova, 1069, 1070 / 37

PSČ, místo: 163 00, Praha 6

K.ú., parcelní č.: Řepy (729701), 1142/57, 1142/58

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 8977

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

47.3

Velmi
úsporná

B

71.0

Úsporná

C

94.6

Méně úsporná

D

136

Nehospodárná

E

177

Velmi
nehospodárná

F

219

Mimořádně
nehospodárná

G

B

53.5


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE≤80%: 593
elektřina: 31



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.54 W/(m²·K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

29.7 kWh/(m²·rok)



Vytápění

38.3 kWh/(m²·rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

27.7 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

3.45 kWh/(m²·rok)

C

Energetický specialista: Ing. Jiří Čapek

Osvědčení č.: 1117

Kontakt: jirickapec@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 713259.0

Vyhotoveno dne: 21.03.2025

Podpis: